

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 40.373.631/0003-32 Marca Comercial/ Nome Fantasia: MI FIRE Estrada Tenente Marques, 4906 - Chácara do Solar I - 06530-001 - Santana de Parnaíba - SP – Brasil		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 40.373.631/0003-32 Marca Comercial/ Nome Fantasia: MI FIRE Estrada Tenente Marques, 4906 - Chácara do Solar I - 06530-001 - Santana de Parnaíba - SP - Brasil		
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio		
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808:2026		
Regulamento <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022 Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	13/05/2026 a 14/05/2026		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-32820	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	24/05/2017
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	28/07/2026 – 27/07/2029		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.

Organismo de Certificação
TÜV NORD Brasil



Barueri, 28/07/2026


A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão
Revision
00

Data
Date
28/07/2026

Descrição
Description
Emissão Inicial



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-32820

Validade
Expiry Date 27/07/2029

Informações Adicionais
Additional Information

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Barcode
MI FIRE	CO2 – 6 kg	- Portátil; - Recarregável; - Tipo de pressurização: Direta - Código/número do projeto: E017 - Capacidade extintora: 5-B:C - Carga nominal: 6 Kg - Agente Extintor: Gás Carbonico - Produto Inibidor: n.a. - PNC: 12,6 Mpa	Não informado

